

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  
Управление надзорной деятельностью и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Краснодарскому краю  
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95/1 т. ф.861225-34-04 E-mail:  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности Северского района  
(наименование органа государственного надзора)

353240, ул. Казачья, 178, ст. Северская, Северского района, Краснодарского края, тел.  
8(86166)26101, E-mail:  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 154/1/3

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная  
школа №49 станицы Смоленской муниципальной образования Северский район (МОУ СОШ № 49)  
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,  
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя  
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по  
пожарному надзору Шевцов В.В. Отделение надзорной деятельности № 154  
Северского района  
(наименование органа ГПН)

от « 29 » октября 2015 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с \_\_\_\_ ч \_\_\_\_ мин.  
« 16 » ноября 2015 г. по \_\_\_\_ ч \_\_\_\_ мин. « 16 » ноября 2015 г.

проведена проверка

Старший инспектор отделения надзорной деятельности Северского района-государственный ин-  
спектор Северского района Степанцов Павел Евгеньевич  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных  
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная шко-  
ла №49 станицы Смоленской муниципальног образования Северский район (МОУ СОШ № 49) ,  
ст-ца. Смоленская, ул. Мира 121  
наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

✓ Котелов Наталья Васильевна  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в  
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретно-го места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	не организовано проведение проверки работоспособности системы автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не реже 1 раза в квартал с составлением соответствующего акта проверки (п.61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации)(МОУ СОШ № 49)	Правила противопожарного режима в РФ	21.04.2016	
2	на объекте отсутствует годовой план-график, составляемый с учетом технической документации заводоизготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией) (п.63Правила противопожарного режима в Российской Федерации)(МОУ СОШ № 49)	Правила противопожарного режима в РФ	21.04.2016	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юри-

дических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в апреля 2016 г.

(квартал, месяц).

Старший инспектор отделения надзорной деятельности

Северского района-государственный инспектор Северского района

Степанцов Павел Евгеньевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«16» ноября 2015г.

М.Л.Ц.\*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

директор Котенко  
(должность, фамилия, инициалы)

«\_\_» ноября 2015г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.